


Projekt	PSP-Element	Obj. Kenn.	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	X A A X X	AA	NNNN	NN
9M1			DA	EP	0038	










Bezeichnung der Änderung: Umsetzung der GRS-Empfehlung
2-E-3.2.8.2-1
Überwachung der Gasphase im Einlagerungsbereich

Kategorie der
Änderung

- ☒ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

<u>Ersteller:</u> DBE / B-ZT1.4 /  03.09.1993 Datum		 ET-B  17.12.93 Datum		Prüfvermerk des Sachverständigen für richtige Einstufung in Kategorie 2 Datum Unterschrift	
Unterschrift		Unterschrift		Unterschrift	

<u>Anlagen:</u> Bericht zur Umsetzung der GRS-Empfehlung	Verteiler:		
	Stelle	Deckblatt	Anlagen:
	ET 2.3		
	ET 2.4		
	Einreichdatum:		

Freigabevermerk	EÜ nur Kat. 1 und 2	Planfeststellungs- behörde nur Kat. 3 und 4.	BfS nur Kat. 2
Freigabe aus dem atom- rechtlichen Verfahren	 4.1.94		
Einleitung des bergrecht- lichen Verfahrens			
Freigabe zur Durch- führung der Änderung			
Enddokumentation abgeschlossen			
Prüfung der Auflagenerfüllung, Revision der Enddokumentation			

Anhang zum Änderungsantrag 9M1/DA/EP/0038

Bericht zur Umsetzung der GRS-Empfehlung (Kategorie und Nr.):

2-E-3.2.8.2-1

1. Kurzttext:

Überwachung der Gasphase im Einlagerungsbereich

2. Inhalt der GRS-Empfehlung:

In den Einlagerungsbereichen, in denen eine sicherheitstechnisch bedeutsame Gasbildung in den Abfällen nicht ausgeschlossen werden kann, sollte kurzfristig eine Überwachungseinrichtung zur Kontrolle von H₂, CH₄, CO und CO₂ installiert werden.

3. Umsetzung:

Diese Empfehlung wird gemeinsam mit 2-E-3.2.7.1-20 bearbeitet. Sie wurde in die Gruppe der Empfehlungen mit besonderen Festlegungen eingestuft.

4. Anlagen:

5. Berichterstattung durch die DBE (KZL, Zeichen, Datum):

B-ZE/Ga-Mey 18.10.91, 9M/D/BA/0008 T-GA/ [REDACTED] 03.12.91

6. Bestätigung durch das BfS (KZL, Zeichen, Datum):

9M/D/AA/0014 ET-B/ [REDACTED] 15.11.91

7. Kategorie der Änderung:

1

8. Begründung:

Siehe 2-E-3.2.7.1-20.