

Betrieb:	Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Lfd.Nr.	Rev.
	NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
ERA Morsleben	9M1						DA	EP	0064	00

Titel der Unterlage:

Umsetzung der GRS-Empfehlung 3-E-3.2.10.1-3
Erneuerung Spezialkanalisation - Reparatur -

Ersteller/Unterschrift:

DBE: B-ZT1.4

Gegenzeichnung:

Textnummer:

Bezeichnung der Änderung:

s. Titel der Unterlage

Kategorie der Änderung:



1



2



3



4

Anlagen:

Bericht zur Umsetzung der GRS-Empfehlung

Verteiler	Org.-Einheit:	BfS						
	Deckblatt:	ja						
	Anlagen:	ja						

Freigabe ET-B:

Keine Änderung

Einreichdatum bei EÜ:

20.03.94

Datum

Unterschrift

Prüfvermerk des Sachverständigen für die richtige Einstufung in Kategorie 2:

Freigabevermerk	EÜ (nur Kategorie 1 und 2)	Planfeststellungsbehörde (nur Kategorie 3 und 4)	BfS (nur Kategorie 2)
Freigabe aus dem atomrechtlichen Verfahren	Datum _____ Unterschrift _____	Datum _____ Unterschrift _____	
Einleitung des bergrechtlichen Verfahrens			Datum _____ Unterschrift _____
Freigabe zur Durchführung der Änderung			Datum _____ Unterschrift _____
Enddokumentation abgeschlossen			Datum _____ Unterschrift _____
Prüfung der Aufgabenerfüllung, Revision der Enddokumentation	Datum _____ Unterschrift _____		

Bericht zur Umsetzung der GRS-Empfehlung (Kategorie und Nr.):

3-E-3.2.10.1-3

1. Kurztext:

Erneuerung Spezialkanalisation

2. Inhalt der GRS-Empfehlung:

Die gesamte Kanalisationsanlage ist so zu erneuern, daß alle Rohr- und Tank-einrichtungen doppelwandig ausgelegt werden und der Zwischenraum kontinuierlich auf Leckagen überwacht wird. Die Dimensionierung der Tanklager hat unter Berücksichtigung des bei einem Brand in der Containerhalle anfallenden Löschwassers zu erfolgen.

3. Umsetzung:

Die Spezialkanalisation wurde repariert. Die Rohrleitung von der Containerhalle zu den Zwischenlagerbehältern für kontaminiertes Abwasser wurde erneuert und doppelwandig ausgeführt. Sie ist in Kontrollabschnitte aufgeteilt und gestattet eine diskontinuierliche Kontrolle auf Leckagen durch Öffnen der Kontrollschächte. Durch das BfS wurde die Spezialkanalisation für den Betrieb freigegeben.

Damit wurde die Empfehlung, bezogen auf den derzeitigen Anlagenzustand, umgesetzt.

Die in der Empfehlung E-3.2.10.1-3 außerdem geforderte Dimensionierung der Tanklager unter Berücksichtigung der bei einem Brand in der Containerhalle anfallenden Löschwassermenge betrifft das künftige Betriebs- und Nutzungskonzept des ERAM mit dem Brandschutzkonzept über Tage, darunter auch 2-E-3.2.7.2-3 zur Erweiterung der Löschwasserversorgung. Diese Maßnahmen werden in das künftige Planfeststellungsverfahren eingeordnet.

Diese Empfehlung wurde in die Gruppe der Empfehlungen mit besonderen Festlegungen eingestuft.

4. Anlagen:

Schreiben des BfS 9M1/RJ/DA/AA/001 vom 09.10.1992 mit Freigabebescheid des BfS - EÜ 9M1/RJ/DA/EV/0001 vom 12.08.1992.

5. Berichterstattung durch die DBE (KZL, Zeichen, Datum):

9M/D/BA/0015 T-GA/ [REDACTED] 12.11.92

6. Bestätigung durch das BfS (KZL, Zeichen, Datum):

9M/DA/AA/0041 ET-B/ [REDACTED] 01.12.92

7. Vorschlag zur Kategorie der Änderung:

ohne / 4

8. Begründung:

Die bisher durchgeführte Reparatur an der Spezialkanalisation stellt gemäß QS-AV "Abwicklung von Änderungen" keine Änderung dar.

Die spätere Erweiterung der Spezialkanalisation ist eine Änderung der Kategorie 4, da diese Maßnahme in das künftige Planfeststellungsverfahren eingeordnet wurde.

Betrieb:	Projekt	PSP-Element	Obj.Kenn.	Funktion	Komp.	Baugr.	Aufgabe	UA	Ud.Nr.	Rev.
	NAAN	NNNNNNNNNN	NNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	XAXXX	AA	NNNN	NN
ERA Morsleben	9M1						DA	EP	0064	00

Titel der Unterlage:

Umsetzung der GRS-Empfehlung 3-E-3.2.10.1-3

Erneuerung Spezialkanalisation - Erweiterung -

Ersteller/Unterschrift:

DBE: B-ZT1.4

Gegenzeichnung:

Textnummer:

Bezeichnung der Änderung:

s. Titel der Unterlage

Kategorie der Änderung:

☐

1

☐

2

☐

3

☒

4

Anlagen:

Bericht zur Umsetzung der GRS-Empfehlung → da Kat. 4 ein notwendige
Planfeststellungsverfahren, und
deshalb notwendig. Am 11.09.94

Verteiler	Org.-Einheit:	BfS					
	Deckblatt:	ja					
	Anlagen:	ja					

Freigabe ET-B:

Es ist keine Stellungnahme

11.03.94

Datum

Unterschrift

Einreichdatum bei EÜ:

Prüfvermerk des Sachverständigen für die richtige Einstufung in Kategorie 2:

Freigabevermerk	EÜ (nur Kategorie 1 und 2)	Planfeststellungsbehörde (nur Kategorie 3 und 4)	BfS (nur Kategorie 2)
Freigabe aus dem atomrechtlichen Verfahren	Datum _____ Unterschrift _____	Datum _____ Unterschrift _____	
Einleitung des bergrechtlichen Verfahrens			Datum _____ Unterschrift _____
Freigabe zur Durchführung der Änderung			Datum _____ Unterschrift _____
Enddokumentation abgeschlossen			Datum _____ Unterschrift _____
Prüfung der Aufgabenerfüllung, Revision der Enddokumentation	Datum _____ Unterschrift _____		